

## АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 209 Центрального района Санкт-Петербурга «Павловская гимназия»

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия»		ОГРН 102 780 923 0360	
(полное и сокращенное наименование организации)			
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Код по ОКВЭД 80.21.2			ОКВЭД основной
2. Код по ОКВЭД 70.20.2			ОКВЭД дополнительный
3. Код по ОКВЭД 80.21.1			ОКВЭД дополнительный
4. Код по ОКВЭД 80.10.3			ОКВЭД дополнительный
5. Код по ОКВЭД 80.10.2			ОКВЭД дополнительный
6. Код по ОКВЭД 80.10.1			ОКВЭД дополнительный
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ		ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетное учреждение		ОКОПФ 81
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Директор	Ефимов Дмитрий Георгиевич	
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел.(812) 579-04-73	факс (812) 579-04-73	
<b>E-mail организации</b>	sch209@center-edu.spb.ru		
<b>Юридический адрес организации</b>	адрес	191025	Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8, литер А,
		(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	адрес	191025	Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8, литер А,
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>			
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 209 Центрального района Санкт-Петербурга «Павловская гимназия»			
(в оперативном управлении) ОГРН102 780 923 0360			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>			
191025 Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8, литер А,			
Тел. .(812) 579-04-73		Факс .(812) 579-04-73	
E-mailsch209@center-edu.spb.ru			

<b>Наименование вышестоящей организации</b>	ОГРН
---	------

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга  
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	191167	Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176
--	--------	---

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Хлутков Андрей Драгомирович
---	---

<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	Тел.576-28-00	Факс 417-45-84
--	---------------	----------------

<b>Е-mail вышестоящей организации</b>	tucentr@gov.spb.ru
---------------------------------------	--------------------

Титульный лист, часть II

<p><b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 209 Центрального района Санкт-Петербурга «Павловская гимназия»</p>											
<p><b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8, литер А, тел./факс: 579-04-73</p>											
<p><b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>13970 кв. м.</p>											
<p><b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1, 2, 3 этажи</p>											
<p><b>Кадастровый номер объекта</b></p>	78	31	0	0	0	0	1	1	3	0	2	9
<p><b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>дети-инвалиды</p>											
<p><b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды все с отклонениями в развитии.</p>	<p>все</p>											
<p><b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)</p>	<p>да</p>											





					0	0	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	М	Не более 0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					0	1	0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да			п. 4.1.11	
					0	0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	М	0	не более 0,015	п.4.1.11	
					0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	0	не менее 0,05		
					0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
					1	0	0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	М	0,5	0,5		
					0	0	0	0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
					1	1	0	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
					0	1	1	0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
					1	1	0	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.5	
					0	0	0	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
					0	0	0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
					0	0	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к	М	0	не более 0,025	п.4.1.9	



								0	соответствие			п. 4.1.16
								0	соответствие			п. 4.1.16
								0	м	не менее 0,3		ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
								0	м	не менее 0,05		ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6
								0	м	не менее 0,05		п.5.2.14
								Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0				0	м	Не менее 1,6		п. 5.2.21
								0	м	Не менее 1,6		
								0	м	Не менее 1,6		
<b>2. Входной узел</b>												
								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.1	Наружные лестницы	1	1	0				0,39	м	0,35-0,4		п. 4.1.12
		1	1	0				0,14	м	0,12- 0,15		
		1	1	0				1,95	м	Не менее 1,35		
		0	0	0				0	м	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0				0	наличие			п.5.1.2
		0	0	0				0	м	0,85-0,92		5.2.15
		1	1	0				да	соответствие			п. 4.1.12
		0	1	1				нет	наличие			п.4.1.12

		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,06	п.5.2.16
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	0	0	0	0	0	2	%	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	0,9- 1,0	п. 4.1.14
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	0,85-0,92	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	0,7	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	п. 4.1.15, рис. Д,9
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	1,5	
		1	1	0	0	0	0	0	0	соответствие	да	п. 4.1.16
		0	1	1	0	0	0	0	0	соответствие	нет	п. 4.1.16
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,045	п.5.2.16
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,06	п.5.2.16



		1	1	1	0	0	0	0	0	1.8	1-2	п. 5.1.3
		1	1	1	0	0	0	0	0	да		п. 5.1.3
		1	1	1	0	0	0	0	0	0,02	Не более 0,025	п.4.1.9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥ 1,50	п. 5.1.3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥ 1,85	п. 5.1.3
		1	1	1	0	0	0	0	5,0	5,0	≥ 2,20	п. 5.1.3
		1	1	1	0	0	0	0	3,0	3,0	≥ 2,20	п.5.1.3
		0	1	1	1	1	1	1	нет	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.5.1
	Название зоны (технического средства)											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	0	0	0	0	1,9	1,9	Не менее 1,5	5.1.7.
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.1.7
	Название зоны (технического средства)											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	0	0	0	0	1,9	1,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	1	1	0	0	0	0	0,012	0,012	Не более 0,014	
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п. 5.1.4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
		0	1	1	1	1	1	1	нет	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Название зоны (технического средства)											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Прозрачные двери на входе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,2	п. 5.1.4



		1	1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,2	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,9	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	2,1	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	0	Ширина «К»	м	1,8	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	1	0	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м		Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		0	0	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.9	
		1	1	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	0	0	0	Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		0	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С»,	соответствие	да			









	1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да	п.5.5.1
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов</b>							
В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.							
<b>4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b>							
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.5.1 Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	1	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество		П.7.2.4
				50-150 мест	количество	0	3-5
				151-300 мест	количество	0	5-7
	1	1	0	301-500 мест	количество	7-10	
				501-800 мест	количество	0	10-15
	0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	0	П.7.1.11
	0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет	П.7.1.7, 7.1.12
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.5.2 Читальные залы библиотек неспециализированных образовательных учреждений	1	1	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	%	3	П.7.2.5 не менее 5
	0	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет	п.7.2.5

		1	1	1	0	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	1,8	не менее 1,2	п.7.6.12
		1	1	1	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	1,5	1,5	п.7.6.12
		1	1	1	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0,9	0,9	п.7.6.12
		1	1	1	0	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	1,5	1,5	п.7.6.12
		1	1	1	0	0	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0,7	0,7	п.7.6.12
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.3	Название зоны (технического средства) Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	1	1	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.7.2.7
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	1	1	0	0	Закрывающаяся раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	днет		п.7.2.6
		0	1	1	0	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.5.1
<b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>											
	Название зоны (технического средства)										
4.8.1	Помещения	1	1	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,9	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		1	1	1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены,	м	0,6	Не менее 0,4	п.5.4.2

	1	1	0	«К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8	
<p><b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <p>(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)</p> <p>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)</p>								
Название зоны (технического средства)								
5.1 Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	не менее 7	п.5.3.2
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0	Не менее 0,75	
				Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,65	
				Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,8	
				Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	0	наружу	
				Опорные ручки «О», «К»	наличие	0		
				Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0		
				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	0		п.5.3.3 рис.Д.11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0		п.5.3.6, п.5.5.7
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0		
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0		п.5.5.1
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в	0	0	0	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11







					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			
					Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м		Не менее 1,5	4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие			4.2.5

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обеледуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.



Заполнил Анкету:  
579-04-73  
телефон

Зам. директора  
Должность

Л. В. Мельник  
ФИО

(подпись)

«13» 09 2016г.

Согласовано:  
579-04-73  
телефон

Директор  
Должность руководящего  
объекта

Д.Г. Ефимов  
ФИО

(подпись)

«13» 09 2016г.